

## GEMÜ 4240

Boîtier de contrôle et de commande

FR

### Notice d'utilisation



Informations  
complémentaires  
Webcode: GW-4240



Tous les droits, tels que les droits d'auteur ou droits de propriété industrielle, sont expressément réservés.

Conserver le document afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
17.04.2024

## Table des matières

<b>1 Généralités</b> .....	<b>4</b>
1.1 Remarques .....	4
1.2 Symboles utilisés .....	4
1.3 Avertissements .....	4
<b>2 Consignes de sécurité</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Description du produit</b> .....	<b>5</b>
<b>4 GEMÜ CONEXO</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Utilisation conforme</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Données pour la commande</b> .....	<b>7</b>
6.1 Codes de commande .....	7
6.2 Exemple de référence .....	7
<b>7 Données techniques</b> .....	<b>8</b>
7.1 Fluide .....	8
7.2 Température .....	8
7.3 Pression .....	8
7.4 Conformité du produit .....	8
7.5 Données mécaniques .....	8
7.6 Données électriques .....	9
<b>8 Dimensions</b> .....	<b>9</b>
<b>9 Indications du fabricant</b> .....	<b>10</b>
9.1 Livraison .....	10
9.2 Emballage .....	10
9.3 Transport .....	10
9.4 Stockage .....	10
<b>10 Montage et installation</b> .....	<b>10</b>
10.1 Préparation du montage de la vanne (actionneur linéaire) .....	10
10.2 Consignes pour l'utilisation en milieu humide .....	10
10.4 Montage de l'adaptateur fileté (actionneur linéaire) .....	11
10.5 Montage du limiteur de course (actionneur linéaire) .....	12
10.6 Montage et installation du boîtier de contrôle et de commande .....	12
10.7 Réglage des positions de commutation .....	13
<b>11 Raccordement pneumatique</b> .....	<b>14</b>
<b>12 Connexion électrique</b> .....	<b>15</b>
<b>13 Commande manuelle de secours</b> .....	<b>17</b>
<b>14 Dépannage</b> .....	<b>17</b>
<b>15 Inspection et entretien</b> .....	<b>17</b>
<b>16 Démontage</b> .....	<b>17</b>
<b>17 Mise au rebut</b> .....	<b>17</b>
<b>18 Retour</b> .....	<b>17</b>
<b>19 Déclaration d'incorporation UE au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B</b> .....	<b>19</b>
<b>20 Déclaration de conformité UE selon 2014/30/UE (Directive CEM)</b> .....	<b>20</b>
<b>21 Déclaration de conformité UE selon 2014/35/UE (Directive Basse Tension)</b> .....	<b>21</b>
<b>22 Déclaration de conformité UE selon 2011/65/UE (directive RoHS)</b> .....	<b>22</b>

## 1 Généralités

### 1.1 Remarques

- Les descriptions et les instructions se réfèrent aux versions standards. Pour les versions spéciales qui ne sont pas décrites dans ce document, les indications de base qui y figurent sont tout de même valables mais uniquement en combinaison avec la documentation spécifique correspondante.
- Le déroulement correct du montage, de l'utilisation et de l'entretien ou des réparations garantit un fonctionnement sans anomalie du produit.
- La version allemande originale de ce document fait foi en cas de doute ou d'ambiguïté.
- Si vous êtes intéressé(e) par une formation de votre personnel, veuillez nous contacter à l'adresse figurant en dernière page.

### 1.2 Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans ce document :

Symbole	Signification
●	Activités à exécuter
▶	Réaction(s) à des activités
-	Énumérations

### 1.3 Avertissements

Dans la mesure du possible, les avertissements sont structurés selon le schéma suivant :

MOT SIGNAL	
Symbole possible se rapportant à un danger spécifique	<p><b>Type et source du danger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Conséquences possibles en cas de non-respect des consignes.</b></li> <li>● <b>Mesures à prendre pour éviter le danger.</b></li> </ul>

Les avertissements sont toujours indiqués par un mot signal et, pour certains également par un symbole spécifique au danger.

Cette notice utilise les mots signal, ou niveaux de danger, suivants :

⚠ DANGER	
	<p><b>Danger imminent !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le non-respect peut entraîner des blessures graves ou la mort.</li> </ul>
⚠ AVERTISSEMENT	
	<p><b>Situation potentiellement dangereuse !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le non-respect peut entraîner des blessures graves ou la mort.</li> </ul>

⚠ ATTENTION	
	<p><b>Situation potentiellement dangereuse !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes à légères.</li> </ul>

AVIS	
	<p><b>Situation potentiellement dangereuse !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.</li> </ul>

Les symboles suivants spécifiques au danger concerné peuvent apparaître dans un avertissement :

Symbole	Signification
	Risque d'explosion !
	Choc électrique dû à une tension dangereuse

## 2 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité contenues dans ce document se réfèrent uniquement à un produit seul. La combinaison avec d'autres parties de l'installation peut entraîner des risques potentiels qui doivent être examinés dans le cadre d'une analyse des dangers. L'exploitant est responsable de l'élaboration de l'analyse des dangers, du respect des mesures préventives appropriées ainsi que de l'observation des réglementations régionales de sécurité.

Le document contient des consignes de sécurité fondamentales qui doivent être respectées lors de la mise en service, de l'utilisation et de l'entretien. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir les conséquences suivantes :

- Exposition du personnel à des dangers d'origine électrique, mécanique et chimique.
- Risque d'endommager les installations placées dans le voisinage.
- Défaillance de fonctions importantes.
- Risque de pollution de l'environnement par rejet de substances toxiques en raison de fuites.

Les consignes de sécurité ne tiennent pas compte :

- des aléas et événements pouvant se produire lors du montage, de l'utilisation et de l'entretien.
- des réglementations de sécurité locales, dont le respect relève de la responsabilité de l'exploitant (y compris en cas d'intervention de personnel extérieur à la société).

**Avant la mise en service :**


1. Transporter et stocker le produit de manière adaptée.
2. Ne pas peindre les vis et éléments en plastique du produit.
3. Confier l'installation et la mise en service au personnel qualifié et formé.
4. Former suffisamment le personnel chargé du montage et de l'utilisation.
5. S'assurer que le contenu du document a été pleinement compris par le personnel compétent.
6. Définir les responsabilités et les compétences.
7. Tenir compte des fiches de sécurité.
8. Respecter les réglementations de sécurité s'appliquant aux fluides utilisés.

**Lors de l'utilisation :**

9. Veiller à ce que ce document soit constamment disponible sur le site d'utilisation.
10. Respecter les consignes de sécurité.
11. Utiliser le produit conformément à ce document.
12. Utiliser le produit conformément aux caractéristiques techniques.
13. Veiller à l'entretien correct du produit.
14. Les travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas décrits dans ce document ne doivent pas être effectués sans consultation préalable du fabricant.

**En cas de doute :**

15. Consulter la filiale GEMÜ la plus proche.

**3 Description du produit****3.1 Conception**

Repère	Désignation	Matériaux
1	Couvercle	PC
2	Embase	PPS
3	Connexion électrique	Inox, PP
4	Pièce d'adaptation	Inox
5	Kit d'adaptation, spécifique à la vanne	Inox, PP

Repère	Désignation	Matériaux
	Joints	NBR

**3.2 Description**

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4240 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.


**3.3 Fonction**

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4240 indique la position actuelle de la vanne. Lorsque la vanne s'ouvre, l'axe du boîtier de contrôle et de commande se déplace vers le haut et indique la position de vanne OUVERTE par le biais de l'interface de communication. Lorsque la vanne se ferme, le ressort du kit d'adaptation presse l'axe du boîtier de contrôle et de commande vers le bas et indique la position de vanne FERMÉE par le biais de l'interface de communication.

## 4 GEMÜ CONEXO

### Variante de commande

Dans la version correspondante avec CONEXO, ce produit dispose d'une puce RFID (1) destinée à la reconnaissance électronique. La position de la puce RFID est indiquée dans le schéma ci-dessous. Un CONEXO Pen permet de lire les données des puces RFID. La CONEXO App ou le portail CONEXO sont requis pour afficher les informations.



Pour des informations complémentaires, lisez les notices d'utilisation des produits CONEXO ou la fiche technique CONEXO.

Les produits CONEXO App, portail CONEXO et CONEXO Pen ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés séparément.

au moyen de micro-switchs ou détecteurs de proximité. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.

- Utiliser le produit conformément aux données techniques.

## 5 Utilisation conforme

 <b>DANGER</b>	
	<p><b>Risque d'explosion !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Danger de mort ou risque de blessures extrêmement graves</li> <li>● <b>Ne pas</b> utiliser le produit dans des zones explosives.</li> </ul>

 <b>AVERTISSEMENT</b>	
<p><b>Utilisation non conforme du produit !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Risque de blessures extrêmement graves ou danger de mort</li> <li>▶ La responsabilité du fabricant et la garantie sont annulées.</li> <li>● Le produit doit uniquement être utilisé en respectant les conditions d'utilisation définies dans la documentation contractuelle et dans le présent document.</li> </ul>	

Le produit n'est pas adapté à l'utilisation en atmosphères explosives.

Le produit est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force,

## 6 Données pour la commande

Les données pour la commande offrent un aperçu des configurations standard.

Contrôler la configuration possible avant de passer commande. Autres configurations sur demande.

Remarque : pour le montage, un kit d'adaptation spécifique à la vanne est nécessaire. Pour la conception du kit d'adaptation, il est nécessaire d'indiquer le type de vanne, le diamètre nominal, la fonction de commande et la taille d'actionneur.

### Codes de commande

1 Type	Code	7 Raccordement pneumatique	Code
Boîtier de contrôle et de commande	4240	Alimentation en air : raccord en T 6 mm, échappement d'air : raccord coudé 6 mm	05
2 Bus de terrain	Code	Raccord taraudé G1/8 (pour IP67 ou échappement spécifique)	E1
sans	000	8 Contact	Code
3 Accessoire	Code	Contact inverseur, micro-switch, 24 V DC, 250 V AC Crouzet, V4S, SPDT	M1
Accessoire	Z	Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, HJ1,5-6,5-15-N-Y180094	N1
4 Matériau du boîtier	Code	Détecteur de proximité, 3 fils, contact à fermeture, PNP, 10-30 V DC Balluf, BES 516-371-SA 16	P1
Embase PPS, couvercle PC	01	9 Plan de câblage	Code
5 Mode d'action	Code	Micro-switch	M1
Simple effet, avec commande manuelle de secours	01	Bornes, NAMUR	N1
Double effet, avec commande manuelle de secours	02	3 fils	P1
Simple effet, sans commande manuelle de secours	E1	10 Longueur du capteur de déplacement	Code
6 Connexion électrique	Code	Potentiomètre course 75 mm	075
Presse-étoupe Skintop M16	03		
7 Raccordement pneumatique	Code		
Raccord taraudé G1/8	01		
Alimentation en air : raccord coudé 6 mm, échappement d'air : raccord coudé 6 mm	04		

### Exemple de référence

Option de commande	Code	Description
1 Type	4240	Boîtier de contrôle et de commande
2 Bus de terrain	000	sans
3 Accessoire	Z	Accessoire
4 Matériau du boîtier	01	Embase PPS, couvercle PC
5 Mode d'action	01	Simple effet, avec commande manuelle de secours
6 Connexion électrique	03	Presse-étoupe Skintop M16
7 Raccordement pneumatique	04	Alimentation en air : raccord coudé 6 mm, échappement d'air : raccord coudé 6 mm
8 Contact	M1	Contact inverseur, micro-switch, 24 V DC, 250 V AC Crouzet, V4S, SPDT
9 Plan de câblage	M1	Micro-switch
10 Longueur du capteur de déplacement	075	Potentiomètre course 75 mm

## 7 Données techniques

### 7.1 Fluide

<b>Fluide de service :</b>	Air comprimé et gaz neutres Classes de qualité selon DIN ISO 8573-1
<b>Densité en poussière :</b>	Classe 3, taille max. des particules 5 µm, densité max. des particules 5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Point de condensation de pression :</b>	<b>Taille 1</b> Classe 3, point de condensation de pression max. -20 °C <b>Taille 2</b> Classe 4, point de condensation de pression max. +3 °C
<b>Concentration en huile :</b>	<b>Taille 1</b> Classe 3, concentration max. en huile 1 mg/m <sup>3</sup> <b>Taille 2</b> Classe 5, concentration max. en huile 25 mg/m <sup>3</sup>

### 7.2 Température

<b>Température ambiante :</b>	0 à 60 °C
<b>Température du fluide :</b>	0 – 50 °C
<b>Température de stockage :</b>	-10 – 70 °C

### 7.3 Pression

<b>Pression de service :</b>	2 – 7 bar Respecter la pression de commande maximale de l'actionneur.
<b>Débit :</b>	250 NI/min

### 7.4 Conformité du produit

<b>Directive Machines :</b>	2006/42/CE
<b>Directive CEM :</b>	2014/30/UE (code N1 et P1 uniquement)
<b>Directive Basse Tension :</b>	2014/35/UE (code M1 uniquement)
<b>Directive RoHS (restriction d'utilisation des substances dangereuses) :</b>	2011/65/UE

### 7.5 Données mécaniques

<b>Position de montage :</b>	Quelconque
<b>Poids :</b>	420 g
<b>Protection :</b>	IP 65 selon EN 60529 IP 67, atteint avec une évacuation d'air guidée
<b>Capteur de déplacement :</b>	5 – 75 mm

## 7.6 Données électriques

Type de contact :	Code M1	Code N1	Code P1
	Micro-switch, inverseur, SPDT	2 fils selon NAMUR	3 fils, contact à fermeture, PNP


Tension d'alimentation :	Contact			Électrovannes pilote
	Code M1	Code N1	Code P1	
	24 V DC, 250 V AC	8 V DC	10 bis 30 V DC	24 V DC ( $\pm 10\%$ )

Courant consommé :	Contact		
	Code M1	Code N1	Code P1
	pour DC : 5 mA jusqu'à 5 A pour AC : 100 mA jusqu'à 6 A	$\geq 3$ mA (non commuté) $\leq 1$ mA (commuté)	0 ... 200 mA

Puissance consommée : Électrovannes pilote 1,3 W

Connexion électrique : Filetage de raccordement : M16 x 1,5, SW 19  
Diamètre du câble : 4,5 à 10 mm  
Section de câble préconisée : Câbles 0,75 mm<sup>2</sup> x 8

## 8 Dimensions



Dimensions en mm

## 9 Indications du fabricant

### 9.1 Livraison

- Vérifier dès la réception que la marchandise est complète et intacte.

Le bon fonctionnement du produit a été contrôlé en usine. Le détail de la marchandise figure sur les documents d'expédition et la version est indiquée par la référence de commande.

### 9.2 Emballage

Le produit est emballé dans une boîte en carton. Cet emballage peut être recyclé avec le papier.

### 9.3 Transport

1. Le produit doit être transporté avec des moyens de transport adaptés. Il ne doit pas tomber et doit être manipulé avec précaution.
2. Après l'installation, éliminer les matériaux d'emballage de transport conformément aux prescriptions de mise au rebut / de protection de l'environnement.

### 9.4 Stockage


1. Stocker le produit protégé de la poussière, au sec et dans l'emballage d'origine.
2. Éviter les UV et les rayons solaires directs.
3. Ne pas dépasser la température maximum de stockage (voir chapitre « Données techniques »).
4. Ne pas stocker de solvants, produits chimiques, acides, carburants et produits similaires dans le même local que des produits GEMÜ et leurs pièces détachées.

## 10 Montage et installation


1. Respecter les législations et prescriptions nationales.
2. Respecter les prescriptions d'installation.
3. Poser le câble à demeure et le protéger des dommages.
4. Raccorder les extrémités de câble ouvertes dans un boîtier de raccordement à protection IP20 et plus élevée ou en dehors de la zone explosive

### 10.1 Préparation du montage de la vanne (actionneur linéaire)

1. Amener l'actionneur **A** en position de repos (actionneur à l'échappement).
2. Retirer l'indicateur optique de position **2** et/ou le cache **1** de la partie supérieure de l'actionneur.



### 10.2 Consignes pour l'utilisation en milieu humide



Les informations suivantes sont censées vous aider pour le montage et l'utilisation du produit en milieu humide.

1. Poser les câbles et tuyaux de sorte que la condensation ou l'eau de pluie se formant sur les tuyaux/câbles ne puisse pas s'écouler dans les presse-étoupes ou les connecteurs mâles du produit.
2. Contrôler le serrage correct de tous les presse-étoupes ou connecteurs mâles
3. Vérifier avant chaque fermeture du couvercle que la bague d'étanchéité **1** est correctement installée et ne présente pas de dommages.

### 10.3 Montage du kit d'adaptation

Re-père	Désignation	Re-père	Désignation
1	Axe	7	Plaque à bride
2	Ressort	8	Vis
3	Tige de manœuvre	9	Rondelle de butée*
4	Pièce d'adaptation	10	Joint torique*
5	Joint torique	11	Joint torique*
6	Adaptateur		

\*Fourni en fonction de la version.

#### **⚠ ATTENTION**


##### **Ressort précontraint !**

- ▶ Risque d'endommagement de l'appareil.
- Détendre lentement le ressort.

#### **⚠ ATTENTION**


##### **Ne pas rayer l'axe !**

- ▶ Un endommagement de la surface de l'axe peut entraîner une panne du capteur de déplacement.




1. Sortir l'axe 1.

2. Ajuster l'encoche de la pièce d'adaptation 4 au ressort, pousser avec le ressort 2 sur l'axe 1 et fixer avec la tige de manœuvre 3.



3. Serrer la tige de manœuvre 3 dans le senseur 6. des aiguilles d'une montre.




5. Placer la plaque à bride 7  
6. Visser la plaque à bride avec les vis bride 8 (1 – 1,5 Nm).

- Enfoncer l'axe jusqu'à la butée du ressort et détendre à nouveau lentement le ressort.

### AVIS

- Pour certaines vannes (p. ex. GEMÜ 650 et GEMÜ 687), il est nécessaire de fixer une rondelle de butée entre l'adaptateur fileté et le couvercle de l'actionneur. Celle-ci est fournie avec les kits d'adaptation nécessaires, quelquefois avec un joint torique supplémentaire (seulement pour la fonction de commande de la GEMÜ 650 normalement ouverte et à double effet - code 2+3).
- Si la rondelle de butée ne comprend pas de gorge pour un élément d'étanchéité, elle est déjà insérée dans une gorge prévue à cet effet sur l'orifice d'adaptation du couvercle de l'actionneur (p. ex. fonction de commande de la GEMÜ 687 normalement ouverte - code 2).




Positionner le joint torique 11 (s'il est fourni) dans la rainure de l'adaptateur 6 prévue à cet effet.

Si disponible : Enfiler la rondelle de butée 9 sur l'adaptateur 6 et insérer le joint torique 10 dans la rainure de la rondelle de butée prévue à cet effet.


### 10.4 Montage de l'adaptateur fileté (actionneur linéaire)

Dans le cas de certains kits d'adaptation, il est nécessaire de monter un adaptateur fileté en supplément. Cet adaptateur fileté est fourni avec les kits d'adaptation nécessaires. Des joints toriques supplémentaires (1+2) sont fournis pour les vannes avec fonction de commande normalement ouverte et à double effet (codes 2+3).



1. Mettre l'actionneur en position de fermeture.
2. Insérer les joints toriques 1 et 2 dans l'adaptateur fileté 3.
3. Visser et serrer l'adaptateur fileté 3 jusqu'à la butée dans l'ouverture de l'actionneur.

**10.5 Montage du limiteur de course (actionneur linéaire)**



1. Visser la pièce d'adaptation **5** sur ou dans l'axe de l'actionneur **6**.
2. Mettre l'actionneur en position fermée.
3. Insérer le joint torique **7.1** dans le limiteur de course **1**.
4. Placer le joint torique **7.2** dans la rondelle **4**.
5. Visser le limiteur de course **1** avec l'écrou **2**, le joint **3** et la rondelle **4** dans l'ouverture de l'actionneur.
6. Régler le limiteur de course **1** sur la course nécessaire.
7. Veiller à ce que la course minimale soit bien atteinte.
8. Bloquer le limiteur de course **1** avec l'écrou **2**.

Légende			
1	Limiteur de course	7.1 <sup>1)</sup> 7.2 <sup>1)</sup>	Joint torique
2	Écrou	8	Cache
3 <sup>1)</sup>	Joint	9	Indicateur de position
4 <sup>1)</sup>	Rondelle	10	Tige de manœuvre
5 <sup>2)</sup>	Pièce d'adaptation	11	Axe
6	Axe de l'actionneur	12	Capteur de déplacement


- 1) uniquement disponible pour les vannes à fonction de commande NO et DE.  
 2) uniquement fourni pour les kits d'adaptation nécessaires. La version dépend de la vanne.

**10.6 Montage et installation du boîtier de contrôle et de commande**

**⚠ DANGER**

**Risque d'explosion !**

- ▶ Danger de mort ou risque de blessures très graves.
- Ne pas utiliser le produit comme marche ou pour monter sur une machine.
- Avant la mise en service, s'assurer que le couvercle est complètement fermé et que le boîtier et le joint torique ne sont pas endommagés.




1. Mettre l'actionneur en position d'ouverture.
2. Introduire le produit jusqu'à la butée dans l'ouverture de l'actionneur, l'adaptateur **3** (voir chapitre 9.3) ou le limiteur de course **1** (voir chapitre 9.4) et visser contre la précontrainte dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Serrer le produit avec le méplat de la clé du capteur de déplacement.
4. Tourner le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ajuster les raccords pneumatiques ou les connexions électriques.
5. Régler le contact sur le produit (voir « Réglage des positions de commutation », page 13).

**⚠ ATTENTION**


**Montage incorrect du produit !**

- ▶ Endommagement du boîtier.
- Serrer le produit uniquement avec les méplats prévus à cet effet.



## 10.7 Réglage des positions de commutation




1. Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la fermeture à baïonnette.



2. En cas de contact inverseur, de microrupteur (code M1), le couvercle est en outre sécurisé par une barbelure 1. Pour l'ouvrir, la barbelure 1 doit être déverrouillée à l'aide d'un outil approprié, par exemple un tournevis plat, à travers la fente de la languette extérieure du couvercle.



3. Retirer le couvercle 2.



### Régler la position de commutation du haut :

4. Amener la vanne en position Ouverte.
5. Appuyer sur les leviers rouges 3 et les maintenir.
6. Pousser le détecteur 4 sur la bande dentée dans la position souhaitée.
7. Relâcher les leviers rouges 3.


- ⇒ Le détecteur 4 s'enclenche.
- ⇒ La position de commutation du haut est réglée.

### Régler la position de commutation du bas :


8. Amener la vanne en position Fermée.
9. Appuyer sur les leviers rouges 5 et les maintenir.
10. Pousser le détecteur 6 sur la bande dentée dans la position souhaitée.
11. Relâcher les leviers rouges 5.

- ⇒ Le détecteur 6 s'enclenche.
- ⇒ La position de commutation du bas est réglée.

12. Procéder à la connexion électrique.



**11.2 Standard, double effet**




Raccord	Désignation	Taille du raccord
1	Alimentation en air comprimé P	G 1/8
2	Raccord de travail pour vanne A1	G 1/8
3	Échappement pneumatique R avec silencieux (évent du boîtier intégré)	G 1/8 <sup>1)</sup>
4	Raccord de travail pour vanne A2	G 1/8

13. Une fois les opérations de connexion électrique terminées, tendre le câble d'alimentation avec précaution pour supprimer le mou.
14. S'assurer que le joint 1 est correctement monté et n'est pas endommagé.
15. Placer le couvercle 2 de manière à ce que le joint à baïonnette soit correctement inséré et tourner le couvercle 2 dans le sens des aiguilles d'une montre.
16. Rétablir la tension d'alimentation.
17. Pour contrôler le fonctionnement, ouvrir et fermer la vanne tout en surveillant les signaux.
18. S'il est nécessaire de réajuster les réglages, remettre le produit hors tension et répéter les étapes du chapitre « Réglage des positions de commutation ».

1) uniquement pertinent pour l'évacuation d'air et/ou l'augmentation de la protection

**11 Raccordement pneumatique**

**11.1 Standard, simple effet**



Raccord	Désignation	Taille du raccord
1	Alimentation en air comprimé P	G 1/8
2	Raccord de travail pour vanne A1	G 1/8
3	Échappement pneumatique R avec silencieux (évent du boîtier intégré)	G 1/8 <sup>1)</sup>

1) uniquement pertinent pour l'évacuation d'air et/ou l'augmentation de la protection

## 12 Connexion électrique

### ⚠ ATTENTION



#### Choc électrique dû à une tension dangereuse


- ▶ Risque de blessures ou de mort par choc électrique.
- La tension d'alimentation varie en fonction de la version.
- Pour effectuer des travaux sur le produit, mettre le produit hors tension.
- Travaux sur les connexions électriques uniquement par du personnel qualifié.

### 12.1 Micro-switch, option de commande Plan de câblage code M1

#### AVIS

- ▶ Le câble de raccordement doit être défini de manière à garantir une double isolation entre les lignes avec tension de réseau et SELV.


#### 12.1.1 Plan de câblage



Broche	Nom du signal
1	Contact à ouverture Fin de course OUVERT
2	Contact à fermeture Fin de course OUVERT
3	Inverseur Fin de course OUVERT
4	Masse, pilotage de l'électrovanne
5	Inverseur, contact de fin de course FERMÉ
6	Contact à fermeture Fin de course FERMÉ
7	Contact à ouverture, contact de fin de course FERMÉ
8	24 V DC, pilotage de l'électrovanne

**12.2 Détecteur de proximité 2 fils selon NAMUR, option de commande Plan de câblage code N1**


**12.2.1 Plan de câblage**



Broche	Nom du signal
1	L+, contact OUVERT
2	L-, contact OUVERT
3	Masse, pilotage de l'électrovanne
4	L+, contact FERMÉ
5	L-, contact FERMÉ
6	24 V DC, pilotage de l'électrovanne

**12.3 Détecteur de proximité 3 fils, option de commande Plan de câblage code P1**


**12.3.1 Plan de câblage**



Broche	Nom du signal
1	L+, tension d'alimentation
2	Sortie du signal OUVERT
3	L-, masse
4	Masse, pilotage de l'électrovanne
5	L+, tension d'alimentation
6	Sortie du signal FERMÉ
7	L-, masse
8	24 V DC, pilotage de l'électrovanne

### 13 Commande manuelle de secours

Le boîtier de contrôle et de commande dispose d'une commande manuelle de secours qui permet d'actionner la vanne manuellement et sans alimentation.



#### Activer la commande manuelle de secours :

1. Enfoncer la commande manuelle de secours **3** à l'aide d'un tournevis plat (tête plate d'une largeur maximale de 4 mm) jusqu'à la butée et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

⇒ La fente est horizontale.

#### Désactiver la commande manuelle de secours :

2. Tourner la commande manuelle de secours **3** à l'aide d'un tournevis plat (tête plate d'une largeur maximale de 4 mm) de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et relâcher.

⇒ La fente est verticale.

### AVIS

- Pour utiliser la commande manuelle de secours de l'air de pilotage et la pression minimum doivent être présents.

### 14 Dépannage

Erreur	Origine de l'erreur	Dépannage
Course zéro	Aucun kit d'adaptation disponible	Vérifier le kit d'adaptation
	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne
	Kit d'adaptation incorrect intégré	Remplacer le kit d'adaptation
Pas de signal de retour	Montage non conforme	Contrôler le montage, le câblage et le raccordement
	Le détecteur n'est pas réglé	Régler le détecteur
	Kit d'adaptation incorrect intégré	Remplacer le kit d'adaptation
	Tension d'alimentation pas appliquée	Appliquer la tension d'alimentation
Il n'est pas possible d'installer le couvercle	Bague d'étanchéité mal insérée	Insérer correctement la bague d'étanchéité
	Bague d'étanchéité endommagée	Remplacer la bague d'étanchéité
	Des câbles dépassent du bord de l'embase	Contrôler la pose des câbles, les raccourcir le cas échéant

### 15 Inspection et entretien

#### AVIS

##### Travaux d'entretien exceptionnels !

- Endommagement du produit GEMÜ
- Les travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas décrits dans la notice d'utilisation ne doivent pas être effectués sans consultation préalable du fabricant.

L'exploitant doit effectuer des contrôles visuels réguliers des produits en fonction des conditions d'utilisation et du potentiel de risque, afin de prévenir les fuites et les dommages.

1. Confier les travaux d'entretien et de maintenance au personnel qualifié et formé.
2. Utiliser l'équipement de protection adéquat conformément aux règlements de l'exploitant de l'installation.
3. Mettre l'installation ou une partie de l'installation hors service.
4. Prévenir toute remise en service de l'installation ou d'une partie de l'installation.
5. Mettre l'installation ou une partie de l'installation hors pression.
6. Actionner quatre fois par an les produits qui restent toujours à la même position.
7. Effectuer la révision et l'entretien des produits dans les zones explosives selon DIN EN 60079-17

#### 15.1 Pièces détachées

Aucune pièce détachée n'est disponible pour ce produit. En cas de défaillance, veuillez le retourner à GEMÜ pour réparation.

#### 15.2 Nettoyage du produit

- **Ne pas** nettoyer le produit avec un nettoyeur à haute pression.

#### 16 Démontage

1. Procéder au démontage dans l'ordre inverse du montage.
2. Dévisser le/les câble(s).
3. Démontez le produit. Respecter les mises en garde et les consignes de sécurité.

#### 17 Mise au rebut

1. Tenir compte des adhérences résiduelles et des émanations gazeuses des fluides infiltrés.
2. Toutes les pièces doivent être éliminées dans le respect des prescriptions de mise au rebut / de protection de l'environnement.
3. Éliminer séparément les composants électroniques.

#### 18 Retour

En raison des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement et du personnel, il est nécessaire que vous remplissiez intégralement la déclaration de retour et la joignez signée aux documents d'expédition. Le retour ne sera

traité que si cette déclaration a été intégralement remplie. Si le produit n'est pas accompagné d'une déclaration de retour, nous procédons à une mise au rebut payante et n'accordons pas d'avoir/n'effectuons pas de réparation.

1. Nettoyer le produit.
2. Demander une fiche de déclaration de retour à GEMÜ.
3. Remplir intégralement la déclaration de retour.
4. Envoyer le produit à GEMÜ accompagné de la déclaration de retour remplie.

**19 Déclaration d'incorporation UE au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B**



## Déclaration d'incorporation UE

**au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B**

Nous, la société GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux exigences essentielles de santé et sécurité pertinentes définies dans l'annexe I de la directive susmentionnée.

**Produit :** GEMÜ 4240  
**Nom du produit :** Boîtier de contrôle et de commande  
**Les exigences essentielles de santé et sécurité pertinentes suivantes de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe I, s'appliquent et sont satisfaites :** 1.1.5.; 1.3.2.; 1.3.9.; 1.5.1.; 1.5.3.; 1.5.8.; 1.6.3.  
**Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) :** EN ISO 12100:2010

De plus, nous déclarons que la documentation technique pertinente a été constituée conformément à l'annexe VII, partie B.

Le fabricant s'engage à transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, la documentation technique pertinente concernant la quasi-machine. Cette transmission se fait par voie électronique.

Ceci ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle.

**La quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la Directive Machines 2006/42/CE, le cas échéant.**

M. Barghoorn  
Directeur Technique Globale

Ingelfingen, le 27/11/2023

**20 Déclaration de conformité UE selon 2014/30/UE (Directive CEM)**



---

## Déclaration de conformité UE

### selon 2014/30/UE (Directive CEM)

Nous, la société **GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG**  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux dispositions de la directive susmentionnée.

**Produit :** GEMÜ 4240  
**Nom du produit :** Boîtier de contrôle et de commande  
**Les normes harmonisées suivantes (ou des parties de celles-ci) ont été appliquées :** EN CEI 60947-5-2:2020 (Applicable au code N1 et au code P1)  
EN 60947-5-6:2000-01 (valable uniquement pour la variante avec interrupteur Namur, code N1)

M. Barghoorn  
Directeur Technique Globale  
Ingelfingen, le 27/11/2023

**21 Déclaration de conformité UE selon 2014/35/UE (Directive Basse Tension)**



**Déclaration de conformité UE**  
**selon 2014/35/UE (Directive Basse Tension)**

Nous, la société GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux dispositions de la directive susmentionnée.

**Produit :** GEMÜ 4240  
**Nom du produit :** Boîtier de contrôle et de commande  
**Modèle du produit :** Valable pour les produits avec code M1  
**Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) :** EN IEC 61010-2-201:2018; EN IEC 60947-5-2:2020; EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

M. Barghoorn  
Directeur Technique Globale

Ingelfingen, le 27/11/2023

**22 Déclaration de conformité UE selon 2011/65/UE (directive RoHS)**



---

## Déclaration de conformité UE

### selon 2011/65/UE (directive RoHS)

Nous, la société **GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG**  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux dispositions de la directive susmentionnée.

**Produit :** GEMÜ 4240  
**Nom du produit :** Boîtier de contrôle et de commande  
**Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) :** EN IEC 63000:2018

M. Barghoorn  
Directeur Technique Globale  
Ingelfingen, le 27/11/2023



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach  
Tél. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de  
www.gemu-group.com

Sujet à modification

04.2024 | 88704134